
KHS Libereckého kraje

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz
ID nfeai4j, IČ 71009302

V Liberci dne 16.5.2025

Č. j.: KHSLB 11204/2025
Sp. značka: S-KHSLB 11117/2025
Vyřizuje: Forysová
Č. j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/1



Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – stanovisko KHS k plánované stavbě výrobní haly v k.ú. Vratislavice

Dne 15.5.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o zaslání stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen Krajské hygienické stanice) ke stavbě výrobní dílny k obrábění kovů na p.p.č.1125/1 v k.ú. Vratislavice, [redacted] pokud Krajská hygienická stanice takové stanovisko vydala. Dále žádáte o informaci, zda Krajská hygienická stanice zohlednila při posuzování záměru hlukovou zátěž a světelnou zátěž vzhledem k blízkosti rodinných domů.
Krajská hygienická stanice k uvedené stavbě vydala dne 29.7.2024 pod č.j. KHSLB 22031/2024 závazné souhlasné stanovisko s podmínkami předložení protokolu o měření hluku z provozu dílny lehké montáže včetně provozu tepelného čerpadla vzduch-vzduch a vzduchotechnické jednotky s rekuperací v denní a v noční době prokazující soulad s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a to v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližšího objektu k bydlení. Dále předložení protokolu o měření elektrického osvětlení na pracovních místech, který prokáže, že instalované elektrické osvětlení je provedeno v souladu s požadavky § 2 odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 45a odst. 4 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ČSN EN 12464-1.

Posouzení světelné zátěže na okolní stavby není v kompetenci Krajské hygienické stanice.

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D.
ředitelka odboru hygieny práce

Příloha: závazné stanovisko č.j. KHSLB 22034/2024